


Code bygg for et godt samfunn



## Brannsikkerhet – evalueringer og erfaringer

---

08.11.2017

TROND S. ANDERSEN

# Leilighetsbygg



TEK §7-27: “Byggverk skal utformes og utføres for rask og sikker rømning”.

# Norefjelltunet IV



# Norefjelltunet IV



## – Mangelfull personsikkerhet

- Rømningsveier oppfyller ikke krav i TEK
  - Trapperom, overflater, bæreevne for trapp
  - Rømning over tak eller via utfellbar stige fra stor høyde

# Norefjelltunet IV



## – Trekledning

- Fravik fra veiledningen til TEK
  - Utvendig kledning skulle vært Ut 1 fordi man ikke kan regne med brannvesenets innsats (innsatstid > 30 min)
- Ingen kompensierende tiltak



# TEK § 11-17 Tilrettelegging



TEK10 §11-17:

*“Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og sløkkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og sløkkeinnsats”.*

[www.dibk.no](http://www.dibk.no)

**Takk for oppmerksomheten!**

TROND S. ANDERSEN [tsa@dibk.no](mailto:tsa@dibk.no)

